

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK

PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning

- Ventil ska vara mjuktätande och ha rakt fritt genomlopp [K]
- Certifiering tredjepart GSK epoxy ytbeläggning för produkt och process [K]
- Certifiering tredjepart dricksvattengodkännande [K]
- En och samma ventil godkänd för både dricksvatten och avloppsvatten, minimerar lagerläggning och minskar risken för felaktigt produktval [K]
- Design och teststandard: EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531 [K]
- Fabrik certifierad tredjepart enligt ISO 9001 och ISO 14001 [KV]
- Manövrering och stängningsmoment vid 10 bars ensidigt tryck för ventil DN65-200 ska ej överstiga 75 Nm [KV]
- Flera olika anslutningsmöjligheter för att kunna koppla alla rörtyper dragfast i tryckklass PN10 [KV]

Ulefos Aquosus eller motsvarande



Kommentarer:

[K] = Rekommenderas att användas som skallkrav

[KV] = Rekommenderas att användas för att tillgodoräkna sig kvalitetspoäng

Texten för manövrering och stängningsmoment kan även användas under skallkrav

men då bör upphandlande enhet i tillägg ange goda argument varför ett lågt moment är att föredra.