

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ulefos AS, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg, Norge.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, förpackning och dokumentation och omfattar:

Ventilhus märks med:

Fabriksbeteckning
Fabrikat
Modell
Tryckklass
Dimension
Avzinkningshärdig

MT/TF2E
ESCO
S-2190
PN16
DN XX
CR

Förpackning/dokumentation märks med:

Innehavare
Modell
Löpande tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Ulefos AS
S-2190
Nr
C900204
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter KA 0134/18 och MO 042/18 från TZW.
Rapporter P112674, P112674-B och P112674-C från RISE.

Kommentarer

Ventilerna är godkända i enlighet med NKB 13. Instickskopplingarna är godkända i enlighet med NKB 18.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-11.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric